



检测报告

(Test Report)

No. KRB89RFK1359585H9

样品名称
(Sample Description) 进厂水

委托单位
(Applicant) 顺平县鑫辉供水有限公司

签发日期
(Issued Date) 2023年12月19日



河北谱尼测试科技有限公司
Hebei Pony Testing Technology Co., Ltd.
www.ponytest.com






查询密码:nb9sp3aaw2

检测结果

(Test Results)

No. KRB89RFK1359585H9

第 1 页, 共 2 页 (page 1 of 2)

样品名称 (Sample Description)	进厂水	检测类别 (Test Type)	委托检测
委托单位 (Applicant)	顺平县鑫辉供水有限公司	样品状态 (Sample Status)	无色无味透明液体
委托单位地址 (Applicant Address)	河北省保定市顺平县甘城村西 (保阜路西侧)		
采样日期 (Sampling Date)	2023-12-05	检测日期 (Test Date)	2023-12-06
受检单位/地址 (checked unit/address)	顺平县鑫辉供水有限公司/河北省保定市顺平县甘城村西 (保阜路西侧)		
检测项目 (Test Items)	总氮 (以 N 计)		
检测方法 (Test Methods)	水质 总氮的测定 HJ 636-2012 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法		
所用主要仪器 (Main Instruments)	紫外可见分光光度计 (UV-1900i、IE-0538)		
备注 (Note)	1、采样位置: 配水井 2、检出限: 0.05mg/L 3、限值标准: GB 3838-2002 地表水环境质量标准III类 4、该报告中检测方法由委托单位指定		
编制人 (Edited by)		审核人 (Checked by)	
批准人 (Approved by)		签发日期 (Issued Date)	2023.12.19



检测结果

(Test Results)

No. KRB89RFK1359585H9

第 2 页, 共 2 页 (page 2 of 2)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Result)	单项判定 (Evaluation)
K1359585H9 进厂水	总氮(以 N 计), mg/L	≤1.0	1.04	不符合

——以下空白——

